



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение гимназия № 426  
Петродворцового района Санкт-Петербурга  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева  
(ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга)

ул. Владимирская, д. 28, лит. А,  
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 198412  
Тел./факс: (812) 417-41-97  
e-mail: gim426@obr.gov.spb.ru

ОКПО 33094329; ОКОГУ 2300223; ОГРН 1027808910557  
ИНН/КПП 7823005007/781901001

22.08.2024 № 156

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю начальника Юго-Западного  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по городу Санкт-  
Петербургу – заместителю главного  
государственного врача по Московскому,  
Фрунзенскому, Пушкинскому,  
Колпинскому, Кировскому,  
Красносельскому, Петродворцовому  
районам Санкт-Петербурга

Копшталеву Д.А.

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева доводит до Вашего сведения информацию о выполненных работах по устранению нарушений по предписанию Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу об устранении выявленных нарушений обязательных требований № Ю78-03-05/27-210-2024:

|  |   |
|--|---|
| <p>В санитарных узлах (мужской/женский) 2-го, 3-го и 4-го этажей; кабинет технологии, спортивный зал (большой), санитарные узлы (мужской/женский), душевые при спортивном зале - стены, потолок, напольное покрытие – имеются трещины, дефекты отделки (на потоке и стенах видны мелкие и крупные трещины штукатурки, осыпание штукатурки, следы протечки, напольное покрытие стерто), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств</p> | <p>Устранено:<br/>Контракт № 0172200005424000077 от 06.05.2024 «Выполнение работ по текущему ремонту помещений государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 28, лит. А»</p> |
| <p>Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла, не оборудованы локальными (местными) вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений (над жарочным шкафом (1 ед.) в горячем цехе, посудомоечная машина)</p>  | <p>Устранено:<br/>Контракт № 0372200105224000016 от 01.07.2024 «Выполнение работ по текущему ремонту вентиляции»</p>  |



Е.А. Стогова

Документ подписан электронной подписью

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 426 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Д.  
КОСТЫЛЕВА, Стогова Елена Анатольевна, Директор

13.09.24 18:32 (MSK)

Сертификат DE1861AE08A9652353BB8842609693B